

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Anlage Kraftwerk IV Block 1

(Angaben in mg / m³)

Stoff		6. Mai	7. Mai	8. Mai	9. Mai	10. Mai	11. Mai	12. Mai
CO	Kohlenmonoxid		23,9	20,5	18,5	16,7	18,9	13,9
CO	Grenzwert (gleitend)		291,6	277,2	276,3	270,2	261,0	253,0
NO2	Stickoxide (als NO2)		23,8	26,2	28,3	32,9	36,5	43,9
NO2	Grenzwert (gleitend)		148,3	145,4	145,2	144,0	142,2	140,6

Hinweis: Kraftwerk IV, Block 1, am 06.05.2024 außer Betrieb

Letzte Aktualisierung: 13. Mai 2024

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)