

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Anlage Kraftwerk VI Block 61

(Angaben in mg / m³)

Stoff		6. Mai	7. Mai	8. Mai	9. Mai	10. Mai	11. Mai	12. Mai
CO	Kohlenmonoxid	12,7						
CO	Grenzwert (gleitend)	104,4						
NH3	Ammoniak	0,0						
NH3	Grenzwert (gleitend)	22,4						
NO2	Stickoxide (als NO2)	67,7						
NO2	Grenzwert (gleitend)	106,7						

Hinweis: Kraftwerk VI, Block 61, vom 07.05. - 12.05.2024 außer Betrieb

Letzte Aktualisierung: 13. Mai 2024

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)