

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Anlage Kraftwerk VII Block 71

(Angaben in mg / m³)

Stoff		6. Mai	7. Mai	8. Mai	9. Mai	10. Mai	11. Mai	12. Mai
CO	Kohlenmonoxid	36,3	37,4	5,0	5,3	6,5	17,1	6,2
CO	Grenzwert (gleitend)	116,0	130,6	150,0	129,7	130,2	116,5	108,4
NH3	Ammoniak	1,3	8,0	1,2	2,2	2,3	2,0	3,2
NH3	Grenzwert (gleitend)	24,3	26,8	30,0	26,6	26,7	24,4	23,1
NO2	Stickoxide (als NO2)	64,4	52,6	37,8	50,0	51,1	54,4	66,2
NO2	Grenzwert (gleitend)	110,1	114,4	120,0	114,1	114,2	110,2	107,9

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung: 13. Mai 2024

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)