

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Klärschlammverbrennungsanlage

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff	Grenzw.	23.03.2026	24.03.2026	25.03.2026	26.03.2026	27.03.2026	28.03.2026	29.03.2026
NH3	Ammoniak	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HCl	Chlorwasserstoff	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cges.	Gesamtkohlenstoff	10,0	1,0	1,2	0,8	0,8	0,8	0,7
CO	Kohlenmonoxid	50,0	2,8	3,4	4,6	2,7	2,4	2,3
Hg	Quecksilber	10,0	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7
SO2	Schwefeldioxid	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staub	Staub	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NO2	Stickoxide (als NO2)	150,0	96,0	73,6	103,4	103,1	115,0	102,9

Hinweis:

Letzte Aktualisierung: 30. März 2026

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](#)