

# Emissions-Überwachung

## Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

### Anlage Kraftwerk IV Block 1

(Angaben in mg / m<sup>3</sup>)

Stoff		23.03.2026	24.03.2026	25.03.2026	26.03.2026	27.03.2026	28.03.2026	29.03.2026
NO2	Stickoxide (als NO2)	79,2	73,0	98,3	136,2	114,4		
NO2	Grenzwert (gleitend)	145,7	145,8	147,2	142,2	141,1		
CO	Kohlenmonoxid	88,1	84,9	110,8	49,0	51,1		
CO	Grenzwert (gleitend)	278,4	279,1	286,1	261,2	255,7		

Hinweis: Kraftwerk IV Block 1 vom 28.03.2026 bis 29.03.2026 außer Betrieb

Letzte Aktualisierung: 30. März 2026

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

**efue-marl@evonik.com**

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)