

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Anlage Kraftwerk VI Block 62

(Angaben in mg / m³)

Stoff		23.03.2026	24.03.2026	25.03.2026	26.03.2026	27.03.2026	28.03.2026	29.03.2026
CO	Kohlenmonoxid	7,4	4,0	3,5	1,7	5,9	5,8	5,8
CO	Grenzwert (gleitend)	103,0	94,0	100,2	86,7	88,0	90,3	91,8
NH3	Ammoniak	0,4	0,7	1,9	0,9	0,9	1,5	1,6
NH3	Grenzwert (gleitend)	22,2	20,7	21,7	19,5	19,7	20,1	20,3
NO2	Stickoxide (als NO2)	73,5	71,1	72,4	69,1	69,7	70,1	70,4
NO2	Grenzwert (gleitend)	106,3	103,7	105,5	101,5	101,9	102,6	103,0

Hinweis:

Letzte Aktualisierung: 30. März 2026

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)