

# Emissions-Überwachung

## Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

### Anlage Kraftwerk VII Block 71

(Angaben in mg / m<sup>3</sup>)

| Stoff |                      | 23.03.2026 | 24.03.2026 | 25.03.2026 | 26.03.2026 | 27.03.2026 | 28.03.2026 | 29.03.2026 |
|-------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CO    | Kohlenmonoxid        | 3,6        | 3,9        | 8,9        | 17,1       | 11,5       | 5,2        | 5,3        |
| CO    | Grenzwert (gleitend) | 150,0      | 140,4      | 132,1      | 107,1      | 119,2      | 132,4      | 132,7      |
| NH3   | Ammoniak             | 1,6        | 2,4        | 3,7        | 2,9        | 3,1        | 3,4        | 3,9        |
| NH3   | Grenzwert (gleitend) | 30,0       | 28,4       | 27,0       | 22,9       | 24,9       | 27,1       | 27,1       |
| NO2   | Stickoxide (als NO2) | 51,2       | 58,7       | 68,4       | 62,9       | 63,5       | 69,8       | 69,5       |
| NO2   | Grenzwert (gleitend) | 120,0      | 117,2      | 114,8      | 107,5      | 111,0      | 114,9      | 115,0      |

Hinweis:

Letzte Aktualisierung: 30. März 2026

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

**efue-marl@evonik.com**

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)