

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Oxeno GmbH

Anlage Wasserstoff-Erzeugung

(Angaben in mg / m³)

Stoff	Grenzw.	23.03.2026	24.03.2026	25.03.2026	26.03.2026	27.03.2026	28.03.2026	29.03.2026	
CO	Kohlenmonoxid Quelle 1	80,0	4,1	4,0	4,0	4,1	4,1	4,0	4,0

Hinweis:

Letzte Aktualisierung: 30. März 2026

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](#)