

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Acrylsäureanlage

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	15. Apr	16. Apr	17. Apr	18. Apr	19. Apr	20. Apr	21. Apr
NO2	Stickoxide Quelle 1 (als NO2)	200,0	182,3	166,1	144,4	124,2			
NO2	Stickoxide Quelle 3 (als NO2)	200,0	160,0	147,6	171,1	180,2	161,7	175,9	174,1
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 4	50,0	12,8	17,8			21,2	20,1	16,7
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 3	10,0	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,4
CO	Kohlenmonoxid Quelle 3	50,0	1,3	2,0	0,3	0,5	0,6	2,3	0,4
CO	Kohlenmonoxid Quelle 8	100,0	2,1	2,0	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Staub	Staub Quelle 1	10,0							
Staub	Staub Quelle 3	10,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,8
CO	Kohlenmonoxid Quelle 4	50,0	2,4	2,6			2,6	2,4	2,4
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 5	50,0	8,9	17,8	24,2	24,4	23,8	24,0	20,9
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 6	50,0							
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CO	Kohlenmonoxid Quelle 1	50,0	2,6	3,0	2,8	2,9			
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 1	10,0	0,7	0,7	0,5	0,6			

Hinweis: Quelle 1 vom 19.04. - 21.04.2024 außer Betrieb

Quelle 4 vom 17.04. - 18.04.2024 außer Betrieb

Quelle 6 vom 15.04. - 21.04.2024 außer Betrieb

letzte Aktualisierung:

22. April 2024

Datum	Stoff	Kommentar
15. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
16. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
17. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
18. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
19. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
20. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
21. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)