

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Acrylsäureanlage

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	22. Apr	23. Apr	24. Apr	25. Apr	26. Apr	27. Apr	28. Apr
NO2	Stickoxide Quelle 1 (als NO2)	200,0							
NO2	Stickoxide Quelle 3 (als NO2)	200,0	170,9	150,3	160,7	167,2	144,3	150,6	170,1
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 4	50,0	14,3	13,4	14,2	17,2	16,5	14,6	12,9
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 3	10,0	0,5	0,5	0,5	0,7	0,9	0,4	0,8
CO	Kohlenmonoxid Quelle 3	50,0	1,3	1,3	1,3	2,1	2,6	0,3	2,6
CO	Kohlenmonoxid Quelle 8	100,0	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,2
Staub	Staub Quelle 1	10,0							
Staub	Staub Quelle 3	10,0	1,8	1,8	1,9	1,8	1,8	1,6	1,6
CO	Kohlenmonoxid Quelle 4	50,0	2,2	2,4	2,5	2,4	2,5	2,5	2,3
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 5	50,0	17,8	15,2	16,1	21,9	20,2	17,9	15,1
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 6	50,0							
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CO	Kohlenmonoxid Quelle 1	50,0							
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 1	10,0							

Hinweis: Quelle 1 vom 22.04. - 28.04.2024 außer Betrieb
Quelle 6 vom 22.04. - 28.04.2024 außer Betrieb

letzte Aktualisierung: 29. April 2024

Datum	Stoff	Kommentar
22. Apr	Staub Quelle 1	Messgeräte störung
23. Apr	Staub Quelle 1	Messgeräte störung
24. Apr	Staub Quelle 1	Messgeräte störung
25. Apr	Staub Quelle 1	Messgeräte störung
26. Apr	Staub Quelle 1	Messgeräte störung
27. Apr	Staub Quelle 1	Messgeräte störung
28. Apr	Staub Quelle 1	Messgeräte störung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)