

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Stockhausen Superabsorber GmbH

Acrylsäureanlage

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	5. Mai	6. Mai	7. Mai	8. Mai	9. Mai	10. Mai	11. Mai
NO2	Stickoxide Quelle 1 (als NO2)	200,0	180,9	170,5	174,4	177,3	181,0	166,8	166,3
NO2	Stickoxide Quelle 3 (als NO2)	200,0	142,8	153,4	167,2	142,9	164,8	167,8	158,1
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 4	50,0	5,6	5,6	6,1	6,2	6,9	6,5	5,5
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 3	10,0	0,3	0,3	1,6	0,6	1,6	1,0	0,4
CO	Kohlenmonoxid Quelle 3	50,0	0,2	0,7	10,8	3,1	10,3	5,4	0,7
CO	Kohlenmonoxid Quelle 8	100,0	2,1	2,2	2,4	2,4	2,2	2,1	2,1
Staub	Staub Quelle 1	10,0							
Staub	Staub Quelle 3	10,0	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
CO	Kohlenmonoxid Quelle 4	50,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,6
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 5	50,0	6,4	8,1	11,7	13,1			
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 6	50,0	11,8	11,8	11,8	1,8	11,8	11,8	11,8
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CO	Kohlenmonoxid Quelle 1	50,0	0,5	0,5	2,2	0,4	0,5	1,4	1,5
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 1	10,0	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,7

Hinweis: Quelle 5 vom 09.05. - 11.05.2025 außer Betrieb

letzte Aktualisierung:

12. Mai 2025

Datum	Stoff	Kommentar
5. Mai	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
6. Mai	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
7. Mai	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
8. Mai	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
9. Mai	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
10. Mai	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
11. Mai	Staub Quelle 1	Messgerätestörung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)