

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Stockhausen Superabsorber GmbH

Acrylsäureanlage

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	21. Apr	22. Apr	23. Apr	24. Apr	25. Apr	26. Apr	27. Apr
NO2	Stickoxide Quelle 1 (als NO2)	200,0	163,9	157,5	146,0	155,5	178,3	176,1	168,5
NO2	Stickoxide Quelle 3 (als NO2)	200,0	173,2	177,0	174,8	181,5	185,6	166,7	169,5
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 4	50,0	8,6	12,9	14,2	15,8	15,6	14,3	12,5
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 3	10,0	0,4	0,3	1,2	1,0	1,4	0,3	0,3
CO	Kohlenmonoxid Quelle 3	50,0	0,0	0,6	4,1	5,6	6,5	0,0	0,1
CO	Kohlenmonoxid Quelle 8	100,0	3,1	3,1	2,5	2,3	2,4	2,3	2,2
Staub	Staub Quelle 1	10,0							
Staub	Staub Quelle 3	10,0	0,5	0,4	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5
CO	Kohlenmonoxid Quelle 4	50,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 5	50,0	7,7	13,9	13,1			17,3	15,0
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 6	50,0	12,0	12,6	13,4	13,8	13,9	13,6	12,9
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CO	Kohlenmonoxid Quelle 1	50,0	0,9	1,6	1,7	1,3	0,7	0,7	0,7
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 1	10,0	0,7	0,7	0,4	0,5	0,7	0,7	0,6

Hinweis: Quelle 5 vom 24.04. - 25.04.2025 außer Betrieb

letzte Aktualisierung:

29. April 2025

Datum	Stoff	Kommentar
21. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
22. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
23. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
24. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
25. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
26. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
27. Apr	Staub Quelle 1	Messgerätestörung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)