

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Stockhausen Superabsorber GmbH

Acrylsäureanlage

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	1. Sep	2. Sep	3. Sep	4. Sep	5. Sep	6. Sep	7. Sep
NO2	Stickoxide Quelle 1 (als NO2)	200,0	165,7	145,7	146,7	142,5	144,0	169,2	172,0
NO2	Stickoxide Quelle 3 (als NO2)	200,0	181,1	164,4	124,3	142,2	136,3	144,2	162,9
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 4	50,0	6,1						
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 3	10,0	0,5	0,7	0,9	0,5	0,6	0,7	0,5
CO	Kohlenmonoxid Quelle 3	50,0	0,7	1,8	2,5	0,8	0,7	1,2	0,1
CO	Kohlenmonoxid Quelle 8	100,0	2,7	2,7	2,6	2,7	2,6	2,6	2,5
Staub	Staub Quelle 1	10,0							
Staub	Staub Quelle 3	10,0	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
CO	Kohlenmonoxid Quelle 4	50,0	2,5						
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 5	50,0	1,9	1,2	1,2	1,8	2,6	2,9	1,7
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 6	50,0	16,1	14,9	15,0	15,0	15,2	15,4	15,0
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CO	Kohlenmonoxid Quelle 1	50,0	1,6	7,6	1,2	2,2	4,2	0,7	0,6
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 1	10,0	0,5	0,4	0,3	2,2	1,4	0,5	0,6

Hinweis: Acrylsäureanlage Quelle 4 vom 02.09.2025 - 07.09.2025 außer Betrieb

letzte Aktualisierung: 8. September 2025

Datum	Stoff	Kommentar
1. Sep	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
2. Sep	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
3. Sep	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
4. Sep	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
5. Sep	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
6. Sep	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
7. Sep	Staub Quelle 1	Messgerätestörung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)