

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Stockhausen Superabsorber GmbH

Acrylsäureanlage

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	11. Aug	12. Aug	13. Aug	14. Aug	15. Aug	16. Aug	17. Aug
NO2	Stickoxide Quelle 1 (als NO2)	200,0	147,1	158,1	162,0	135,3	133,9	127,3	127,8
NO2	Stickoxide Quelle 3 (als NO2)	200,0	170,0	181,2	173,0	174,0	162,6	178,6	172,4
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 4	50,0	13,4	12,0	9,8	9,8	10,8	10,3	10,0
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 3	10,0	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3
CO	Kohlenmonoxid Quelle 3	50,0	2,6	2,6	2,1	4,6	4,1	2,0	1,7
CO	Kohlenmonoxid Quelle 8	100,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,9	2,9	2,8
Staub	Staub Quelle 1	10,0							
Staub	Staub Quelle 3	10,0	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,0
CO	Kohlenmonoxid Quelle 4	50,0	2,4	2,5	2,5	2,4	2,5	2,5	2,6
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 5	50,0							
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 6	50,0	22,9	17,1	15,7	16,2	21,5	20,9	19,7
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CO	Kohlenmonoxid Quelle 1	50,0	3,2	0,8	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Cges.	Gesamtkohlenstoff Quelle 1	10,0	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4

Hinweis: Quelle 5 vom 11.08. . 17.08.2025 außer Betrieb

letzte Aktualisierung: 18. August 2025

Datum	Stoff	Kommentar
11. Aug	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
12. Aug	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
13. Aug	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
14. Aug	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
15. Aug	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
16. Aug	Staub Quelle 1	Messgerätestörung
17. Aug	Staub Quelle 1	Messgerätestörung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)