

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Klärschlammverbrennungsanlage

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	01.12.2025	02.12.2025	03.12.2025	04.12.2025	05.12.2025	06.12.2025	07.12.2025
NH3	Ammoniak	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
HCl	Chlorwasserstoff	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cges.	Gesamtkohlenstoff	10,0	1,2	1,1	1,6	1,4	1,4	1,8	2,6
CO	Kohlenmonoxid	50,0	2,8	2,4	3,1	3,2	3,8	4,5	6,2
SO2	Schwefeldioxid	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staub	Staub	5,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
NO2	Stickoxide (als NO2)	150,0	95,0	78,1	94,9	91,8	98,8	88,5	92,4

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung: 8. Dezember 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](#)