

# Emissions-Überwachung

## Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

### Klärschlammverbrennungsanlage

(Angaben in mg / m<sup>3</sup>)

| Stoff |                      | Grenzw. | 23. Jun | 24. Jun | 25. Jun | 26. Jun | 27. Jun | 28. Jun | 29. Jun |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| NH3   | Ammoniak             | 10,0    | 0,0     | 0,0     | 0,1     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     |
| HCl   | Chlorwasserstoff     | 8,0     | 0,1     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,1     |
| Cges. | Gesamtkohlenstoff    | 10,0    | 0,6     | 0,6     | 0,2     | 0,2     | 0,3     | 0,4     | 0,3     |
| CO    | Kohlenmonoxid        | 50,0    | 2,3     | 1,9     | 1,4     | 1,6     | 1,9     | 1,8     | 1,6     |
| SO2   | Schwefeldioxid       | 40,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,1     | 0,6     | 0,0     | 0,0     |
| Staub | Staub                | 5,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,2     | 0,1     | 0,0     |
| NO2   | Stickoxide (als NO2) | 150,0   | 98,1    | 85,4    | 123,0   | 96,0    | 104,1   | 96,8    | 105,7   |

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung:

2. Juli 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

**efue-marl@evonik.com**

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)