

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Anlage Kraftwerk I Block 4

(Angaben in mg / m³, Hg (Quecksilber) in µg / m³)

| Stoff | Grenzw. | 18. Mrz | 19. Mrz | 20. Mrz | 21. Mrz | 22. Mrz | 23. Mrz | 24. Mrz |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CO Kohlenmonoxid | 216,0 | | | | | | | |
| Hg Quecksilber | 20,0 | | | | | | | |
| SO ₂ Schwefeldioxid | 174,0 | | | | | | | |
| Staub Staub | 18,0 | | | | | | | |
| NO ₂ Stickoxide (als NO ₂) | 183,0 | | | | | | | |

Hinweis: KW I; Block 4 außer Betrieb

Letzte Aktualisierung: 25. März 2024

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

[E-Mail](#)