

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Anlage Kraftwerk III

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	22. Apr	23. Apr	24. Apr	25. Apr	26. Apr	27. Apr	28. Apr
CO	Kohlenmonoxid Block 311 je nach Betriebszustand	50,0							
CO	Kohlenmonoxid Block 311 je nach Betriebszustand	100,0							
CO	Kohlenmonoxid Block 312 je nach Betriebszustand	50,0			1,5	0,0			
CO	Kohlenmonoxid Block 312 je nach Betriebszustand	100,0							
NO2	Stickoxide (als NO2) Block 311 je nach Betriebszustand	100,0							
NO2	Stickoxide (als NO2) Block 311 je nach Betriebszustand	75,0							
NO2	Stickoxide (als NO2) Block 312 je nach Betriebszustand	100,0			89,8	88,4			
NO2	Stickoxide (als NO2) Block 312 je nach Betriebszustand	75,0							

Hinweis: KW III, Block 311, außer Betrieb

KW III, Block 312, vom 22.04. - 23.04. sowie vom 26.04. - 28.04.2024 außer Betrieb

Letzte Aktualisierung:

29. April 2024

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)