

# Emissions-Überwachung

## Wochenübersicht Tagesmittelwerte

**Evonik Operations GmbH**

### Anlage Kraftwerk IV Block 1

(Angaben in mg / m<sup>3</sup>)

| Stoff |                      | 1. Sep | 2. Sep | 3. Sep | 4. Sep | 5. Sep | 6. Sep | 7. Sep |
|-------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CO    | Kohlenmonoxid        | 62,8   | 78,2   | 85,8   | 87,8   | 78,6   | 95,3   | 127,3  |
| CO    | Grenzwert (gleitend) | 145,9  | 147,3  | 145,5  | 146,1  | 145,3  | 147,1  | 144,9  |
| NO2   | Stickoxide (als NO2) | 56,4   | 56,9   | 48,0   | 43,1   | 60,8   | 49,6   | 25,3   |
| NO2   | Grenzwert (gleitend) | 279,3  | 286,7  | 277,3  | 280,7  | 276,6  | 285,7  | 274,7  |

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung: 8. September 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

**efue-marl@evonik.com**

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)