

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Anlage Kraftwerk IV Block 1

(Angaben in mg / m³)

Stoff		8. Apr	9. Apr	10. Apr	11. Apr	12. Apr	13. Apr	14. Apr
CO	Kohlenmonoxid	12,4	23,4	19,2	18,7	20,3		
CO	Grenzwert (gleitend)	262,5	278,6	273,0	270,5	276,8		
NO2	Stickoxide (als NO2)	37,9	25,2	31,7	31,8	27,9		
NO2	Grenzwert (gleitend)	142,5	145,7	144,5	144,0	145,3		

Hinweis: Kraftwerk IV, Block 1, vom 13.04. - 14.04.2024 außer Betrieb

Letzte Aktualisierung: 15. April 2024

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)