

# Emissions-Überwachung

## Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

### Anlage Kraftwerk IV Block 1

(Angaben in mg / m<sup>3</sup>)

Stoff		21. Apr	22. Apr	23. Apr	24. Apr	25. Apr	26. Apr	27. Apr
CO	Kohlenmonoxid	1,1	1,1	1,0	1,4	1,1	3,8	
CO	Grenzwert (gleitend)	299,4	299,4	299,3	299,4	299,4	299,3	
NO2	Stickoxide (als NO2)	27,9	30,4	34,0	27,5	24,4	44,2	
NO2	Grenzwert (gleitend)	149,7	149,7	149,7	149,7	149,7	149,7	

Hinweis: KW IV, Block 1, am 27.04.2025 außer Betrieb

Letzte Aktualisierung: 29. April 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

**efue-marl@evonik.com**

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)