

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Anlage Kraftwerk IV Block 1

(Angaben in mg / m³)

Stoff		01.12.2025	02.12.2025	03.12.2025	04.12.2025	05.12.2025	06.12.2025	07.12.2025
NO2	Stickoxide (als NO2)	121,1	85,5	43,4	43,7	44,9	90,6	73,9
NO2	Grenzwert (gleitend)	145,9	148,0	148,9	147,2	147,6	145,4	147,9
CO	Kohlenmonoxid	43,1	71,1	95,4	102,3	102,2	56,2	65,2
CO	Grenzwert (gleitend)	279,4	290,0	294,6	286,0	287,9	276,8	289,6

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung: 8. Dezember 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

 [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)