

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Rückstandsverbrennungsanlage

(Angaben in mg / m³, Hg (Quecksilber) in µg / m³)

Stoff	Grenzw.	29. Apr	30. Apr	1. Mai	2. Mai	3. Mai	4. Mai	5. Mai	
NH3	Ammoniak	10,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
HCl	Chlorwasserstoff	8,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,1	0,3	0,0
Cges.	Gesamtkohlenstoff	10,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
CO	Kohlenmonoxid	50,0	2,8	6,0	3,8	4,5	4,7	2,8	3,4
Hg	Quecksilber	20,0	1,9	3,5	2,7	3,1	2,8	2,7	2,0
SO2	Schwefeldioxid	40,0	3,1	6,7	3,1	1,7	1,8	9,9	5,8
Staub	Staub	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
NO2	Stickoxide (als NO2)	180,0	136,3	142,4	135,6	140,3	146,7	126,1	117,8

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung:

6. Mai 2024

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)