Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Orbia Polymer Solutions (Vestolit)

Anlage VC-Erzeugung

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	11. Aug	12. Aug	13. Aug	14. Aug	15. Aug	16. Aug	17. Aug
HCl	Chlorwasserstoff Quelle 1	30	0,9	1,1	1,3	1,1	0,5	0,4	0,4
CO	Kohlenmonoxid Quelle 1	100	1,1	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,3
CO	Kohlenmonoxid Quelle 2	50	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3

Anlage PVC-Anlage

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	11. Aug	12. Aug	13. Aug	14. Aug	15. Aug	16. Aug	17. Aug
Staub	Staub Quelle 1	10							
Staub	Staub Quelle 2	10							

Hinweis: Quelle 1/2, PVC- Anlage, vom 11.08. - 17.08.2025 außer Betrieb

Letzte Aktualisierung: 18. August 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)