

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Orbia Polymer Solutions (Vestolit)

Anlage VC-Erzeugung

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	25. Aug	26. Aug	27. Aug	28. Aug	29. Aug	30. Aug	31. Aug
HCl	Chlorwasserstoff Quelle 1	30	0,4	0,4	0,9	1,0	0,2	0,4	0,5
CO	Kohlenmonoxid Quelle 1	100	0,4	0,4	1,4	0,4	0,3	0,4	1,3
CO	Kohlenmonoxid Quelle 2	50	1,1	1,1	0,9	1,0	0,8	0,9	1,2

Anlage PVC-Anlage

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	25. Aug	26. Aug	27. Aug	28. Aug	29. Aug	30. Aug	31. Aug
Staub	Staub Quelle 1	10	0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
Staub	Staub Quelle 2	10	0,2	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3

Hinweis: PVC-Anlage am 28.08.2025 außer Betrieb

Letzte Aktualisierung: 1. September 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)