

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Orbia Polymer Solutions (Vestolit)

Anlage VC-Erzeugung

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	23. Jun	24. Jun	25. Jun	26. Jun	27. Jun	28. Jun	29. Jun
HCl	Chlorwasserstoff Quelle 1	30	0,2	0,7	2,5	2,6	2,1	1,5	1,6
CO	Kohlenmonoxid Quelle 1	100	0,0	0,6	0,1	2,0	0,2	0,4	0,1
CO	Kohlenmonoxid Quelle 2	50	1,0	0,7	5,0	1,0	1,1	1,2	1,1

Anlage PVC-Anlage

(alle Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	23. Jun	24. Jun	25. Jun	26. Jun	27. Jun	28. Jun	29. Jun
Staub	Staub Quelle 1	10		0,4	0,3	0,3			0,4
Staub	Staub Quelle 2	10		0,5	0,4	0,3			0,4

Hinweis: Quelle 1/2, PVC- Anlage, am 23.06. sowie vom 27.06. - 28.06.2025 außer Betrieb

Letzte Aktualisierung:

2. Juli 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)