

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Oxeno GmbH

Anlage Wasserstoff-Erzeugung

(Angaben in mg / m³)

Stoff	Grenzw.	5. Mai	6. Mai	7. Mai	8. Mai	9. Mai	10. Mai	11. Mai
CO Kohlenmonoxid Quelle 1	80,0	4,8	4,9	4,8	4,7	4,6	4,4	4,0

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung:

12. Mai 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)