

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Oxeno GmbH

Anlage Wasserstoff-Erzeugung

(Angaben in mg / m³)

Stoff	Grenzw.	23. Jun	24. Jun	25. Jun	26. Jun	27. Jun	28. Jun	29. Jun
CO Kohlenmonoxid Quelle 1	80,0	3,6	4,0	2,8	3,2	3,8	2,9	2,8

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung: 2. Juli 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)