

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Oxeno GmbH

Anlage Wasserstoff-Erzeugung

(Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	09.02.2026	10.02.2026	11.02.2026	12.02.2026	13.02.2026	14.02.2026	15.02.2026
CO	Kohlenmonoxid Quelle 1	80,0	4,0	4,0	3,7	3,8	3,9	4,0	3,9

Hinweis:

Letzte Aktualisierung: 16. Februar 2026

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

 [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)