

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Oxeno GmbH

Anlage Wasserstoff-Erzeugung

(Angaben in mg / m³)

Stoff		Grenzw.	28. Apr	29. Apr	30. Apr	1. Mai	2. Mai	3. Mai	4. Mai
CO	Kohlenmonoxid Quelle 1	80,0	3,6	3,2	3,1	3,2	3,6	4,4	4,6

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung:

5. Mai 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](#)