

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Anlage Kraftwerk VI Block 61

(Angaben in mg / m³)

Stoff		25. Aug	26. Aug	27. Aug	28. Aug	29. Aug	30. Aug	31. Aug
CO	Kohlenmonoxid	5,5	1,9	3,1	14,6	12,3	5,0	2,2
CO	Grenzwert (gleitend)	98,3	92,4	96,5	106,4	106,6	97,9	89,5
NH3	Ammoniak	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,4
NH3	Grenzwert (gleitend)	21,4	20,4	21,1	22,7	22,8	21,3	19,9
NO2	Stickoxide (als NO2)	72,1	70,7	71,3	74,0	74,1	71,9	70,0
NO2	Grenzwert (gleitend)	104,9	103,2	104,4	107,3	107,3	104,8	102,4

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung:

1. September 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)