

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Anlage Kraftwerk VI Block 61

(Angaben in mg / m³)

Stoff		5. Mai	6. Mai	7. Mai	8. Mai	9. Mai	10. Mai	11. Mai
CO	Kohlenmonoxid	3,3	4,6	10,2	8,2	4,1	6,8	1,5
CO	Grenzwert (gleitend)	88,9	91,3	101,0	100,1	91,0	93,2	86,2
NH3	Ammoniak	2,3	2,9	1,4	1,0	2,3	2,0	4,3
NH3	Grenzwert (gleitend)	19,8	20,2	21,8	21,7	20,2	20,5	19,4
NO2	Stickoxide (als NO2)	67,4	70,0	72,5	72,5	70,1	71,0	68,9
NO2	Grenzwert (gleitend)	102,2	102,9	105,7	105,5	102,8	103,4	101,4

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung:

12. Mai 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)