

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Anlage Kraftwerk VI Block 61

(Angaben in mg / m³)

Stoff		13. Okt	14. Okt	15. Okt	16. Okt	17. Okt	18. Okt	19. Okt
CO	Kohlenmonoxid	7,6	11,6	32,9	36,7	21,9	12,4	3,3
CO	Grenzwert (gleitend)	129,1	112,5	115,5	117,0	108,1	100,7	90,3
NH3	Ammoniak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
NH3	Grenzwert (gleitend)	26,5	23,8	24,3	24,5	23,0	21,8	20,1
NO2	Stickoxide (als NO2)	78,8	75,5	76,4	76,6	74,2	71,7	70,3
NO2	Grenzwert (gleitend)	113,9	109,1	109,9	110,4	107,8	105,6	102,6

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung: 20. Oktober 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)