

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Anlage Kraftwerk VI Block 61

(Angaben in mg / m³)

Stoff		22. Apr	23. Apr	24. Apr	25. Apr	26. Apr	27. Apr	28. Apr
CO	Kohlenmonoxid	7,8	5,3	10,8	18,6	12,4	7,5	10,6
CO	Grenzwert (gleitend)	84,8	30,0	70,0	115,6	143,2	140,4	127,6
NH3	Ammoniak	0,0	1,7	6,0	0,0	0,1	0,1	0,1
NH3	Grenzwert (gleitend)	18,9	10,0	16,7	24,3	28,9	28,4	26,3
NO2	Stickoxide (als NO2)	63,6	50,0	59,7	71,4	77,5	77,3	73,8
NO2	Grenzwert (gleitend)	101,0	85,0	96,7	110,0	118,0	117,2	113,5

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung: 29. April 2024

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)