

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Anlage Kraftwerk VI Block 62

(Angaben in mg / m³)

Stoff		1. Sep	2. Sep	3. Sep	4. Sep	5. Sep	6. Sep	7. Sep
CO	Kohlenmonoxid	6,1	6,3	8,0	7,1	3,6	3,0	3,0
CO	Grenzwert (gleitend)	150,0	137,6	132,3	132,2	145,9	133,5	124,9
NH3	Ammoniak	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
NH3	Grenzwert (gleitend)	30,0	27,9	27,1	27,0	29,3	27,2	25,8
NO2	Stickoxide (als NO2)	84,9	81,8	80,8	79,7	83,7	80,4	78,2
NO2	Grenzwert (gleitend)	120,0	116,4	114,8	114,8	118,8	115,2	112,7

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung:

8. September 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)