

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Anlage Kraftwerk VI Block 62

(Angaben in mg / m³)

Stoff		21. Apr	22. Apr	23. Apr	24. Apr	25. Apr	26. Apr	27. Apr
CO	Kohlenmonoxid	24,9	22,4	19,8	12,6	41,8	8,5	4,9
CO	Grenzwert (gleitend)	108,4	112,5	103,7	98,9	116,3	93,3	98,7
NH3	Ammoniak	0,4	0,4	0,5	0,6	0,2	1,0	1,9
NH3	Grenzwert (gleitend)	23,1	23,8	22,3	21,5	24,4	20,6	21,5
NO2	Stickoxide (als NO2)	69,6	70,2	68,4	67,2	71,3	66,0	66,8
NO2	Grenzwert (gleitend)	107,9	109,1	106,5	105,1	110,2	103,5	105,1

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung: 29. April 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)