

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Anlage Kraftwerk VI Block 62

(Angaben in mg / m³)

Stoff		02.02.2026	03.02.2026	04.02.2026	05.02.2026	06.02.2026	07.02.2026	08.02.2026
CO	Kohlenmonoxid	20,3	21,7	12,8	32,4	26,4	34,3	33,5
CO	Grenzwert (gleitend)	116,8	115,6	144,2	122,4	116,2	135,8	134,9
NH3	Ammoniak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NH3	Grenzwert (gleitend)	24,5	24,3	29,0	25,4	24,4	27,6	27,5
NO2	Stickoxide (als NO2)	76,8	76,4	83,6	78,2	76,4	81,4	81,3
NO2	Grenzwert (gleitend)	110,3	110,0	118,3	112,0	110,1	115,8	115,6

Hinweis:

Letzte Aktualisierung:

9. Februar 2026

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

 [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)