

# Emissions-Überwachung

## Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

### Anlage Kraftwerk VI Block 62

(Angaben in mg / m<sup>3</sup>)

| Stoff |                      | 09.02.2026 | 10.02.2026 | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 14.02.2026 | 15.02.2026 |
|-------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| CO    | Kohlenmonoxid        | 37,0       | 32,4       | 24,9       | 20,4       | 31,5       | 44,4       | 29,3       |
| CO    | Grenzwert (gleitend) | 134,4      | 135,9      | 136,7      | 138,7      | 134,2      | 130,2      | 113,0      |
| NH3   | Ammoniak             | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,3        |
| NH3   | Grenzwert (gleitend) | 27,4       | 27,6       | 27,8       | 28,1       | 27,4       | 26,7       | 23,8       |
| NO2   | Stickoxide (als NO2) | 81,1       | 81,8       | 81,5       | 82,2       | 81,0       | 80,1       | 75,7       |
| NO2   | Grenzwert (gleitend) | 115,4      | 115,9      | 116,1      | 116,7      | 115,4      | 114,2      | 109,2      |

Hinweis:

Letzte Aktualisierung:

16. Februar 2026

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

**efue-marl@evonik.com**

 [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)