

# Emissions-Überwachung

## Wochenübersicht Tagesmittelwerte

**Evonik Operations GmbH**

### Anlage Kraftwerk VII Block 71

(Angaben in mg / m<sup>3</sup>)

Stoff		01.12.2025	02.12.2025	03.12.2025	04.12.2025	05.12.2025	06.12.2025	07.12.2025
CO	Kohlenmonoxid	4,7	25,8	27,4	3,9	6,7	21,1	10,2
CO	Grenzwert (gleitend)	125,8	110,0	138,3	150,0	148,4	115,0	140,0
NH3	Ammoniak	3,2	2,6	1,0	1,4	1,5	2,1	1,4
NH3	Grenzwert (gleitend)	26,0	23,3	28,0	30,0	29,7	24,2	28,3
NO2	Stickoxide (als NO2)	68,8	67,5	64,6	66,2	66,9	66,5	64,9
NO2	Grenzwert (gleitend)	112,9	108,3	116,6	120,0	119,5	109,8	117,1

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung: 8. Dezember 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

**efue-marl@evonik.com**

✉ [E-Mail](#)