Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Anlage Kraftwerk VII Block 71

(Angaben in mg / m³)

Stoff		28. Apr	29. Apr	30. Apr	1. Mai	2. Mai	3. Mai	4. Mai
CO	Kohlenmonoxid	4,6	5,0	9,6	14,0	21,2	6,0	21,1
CO	Grenzwert (gleitend)	143,9	141,2	136,6	118,1	100,3	93,5	116,4
NH3	Ammoniak	2,2	2,6	3,3	3,3	3,9	5,5	5,7
NH3	Grenzwert (gleitend)	29,0	28,5	27,8	24,7	21,7	20,6	24,4
NO2	Stickoxide (als NO2)	61,7	63,7	64,0	64,9	63,8	64,7	69,2
NO2	Grenzwert (gleitend)	118,2	117,4	116,1	110,7	105,5	103,5	110,2

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung:

5. Mai 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)