Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Anlage Kraftwerk VII Block 71

(Angaben in mg / m³)

Stoff		22. Apr	23. Apr	24. Apr	25. Apr	26. Apr	27. Apr	28. Apr
CO	Kohlenmonoxid	7,7	7,3	15,7	5,0	7,2		
CO	Grenzwert (gleitend)	96,5	94,9	100,0	97,0	101,9		
NH3	Ammoniak	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5		
NH3	Grenzwert (gleitend)	21,1	20,8	21,7	21,2	22,0		
NO2	Stickoxide (als NO2)	65,7	66,1	65,7	66,4	67,6		
NO2	Grenzwert (gleitend)	104,4	103,9	105,4	104,6	106,0		

Hinweis: Kraftwerk VII, Block 71 vom 27.04. -28.04.2024 in Betrieb, Messungen in Störung

Letzte Aktualisierung: 29. April 2024

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ E-Mail