

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Anlage Kraftwerk VII Block 71

(Angaben in mg / m³)

Stoff		11. Aug	12. Aug	13. Aug	14. Aug	15. Aug	16. Aug	17. Aug
CO	Kohlenmonoxid		24,2	22,9	7,8	3,4	3,6	
CO	Grenzwert (gleitend)		137,9	139,2	143,7	150,0	150,0	
NH3	Ammoniak		1,7	1,4	2,4	4,6	7,3	
NH3	Grenzwert (gleitend)		28,0	28,2	29,0	30,0	30,0	
NO2	Stickoxide (als NO2)		63,5	61,3	55,7	47,0	24,2	
NO2	Grenzwert (gleitend)		116,5	116,9	118,2	120,0	120,0	

Hinweis: Kraftwerk VII, Block 71, am 11.08. sowie am 17.08.2025 außer Betrieb

Letzte Aktualisierung: 18. August 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)