

# Emissions-Überwachung

## Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

### Anlage Kraftwerk VII Block 71

(Angaben in mg / m<sup>3</sup>)

Stoff		09.02.2026	10.02.2026	11.02.2026	12.02.2026	13.02.2026	14.02.2026	15.02.2026
CO	Kohlenmonoxid	32,1	29,0	37,4	24,2	24,0	38,7	23,2
CO	Grenzwert (gleitend)	113,1	108,6	115,7	109,0	107,9	114,8	103,8
NH3	Ammoniak	0,6	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	1,7
NH3	Grenzwert (gleitend)	23,9	23,1	24,3	23,2	23,0	24,1	22,3
NO2	Stickoxide (als NO2)	63,8	62,6	61,2	62,4	65,2	65,4	65,9
NO2	Grenzwert (gleitend)	109,2	107,9	110,0	108,0	107,7	109,7	106,5

Hinweis:

Letzte Aktualisierung:

16. Februar 2026

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

**efue-marl@evonik.com**

 [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)