

Emissions-Überwachung

Wochenübersicht Tagesmittelwerte

Evonik Operations GmbH

Anlage Kraftwerk VII Block 71

(Angaben in mg / m³)

Stoff		23. Jun	24. Jun	25. Jun	26. Jun	27. Jun	28. Jun	29. Jun
CO	Kohlenmonoxid	14,6	13,4	42,0	33,6	26,3	19,6	19,3
CO	Grenzwert (gleitend)	105,8	108,3	115,4	109,7	114,9	110,6	105,8
NH3	Ammoniak	5,0	5,0	1,4	2,0	2,3	4,2	3,4
NH3	Grenzwert (gleitend)	22,6	23,1	24,2	23,3	24,2	23,4	22,6
NO2	Stickoxide (als NO2)	69,7	69,5	63,7	64,5	65,2	67,2	66,5
NO2	Grenzwert (gleitend)	107,1	107,8	109,8	108,2	109,8	108,5	107,1

Hinweis: ---

Letzte Aktualisierung:

2. Juli 2025

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

efue-marl@evonik.com

✉ [E-Mail](mailto:efue-marl@evonik.com)